



## Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry, Slovak republic

---

Naša značka  
06885-MSP

Vybavuje/linka  
Ing. Súlovcová  
+421 41 5665 267

Žilina  
29.09.2011

Vec:

**Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď**

Na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnej súťaži – podlimitnej zákazke č. 06885 - MSP, uverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. 172/2011 na predmet obstarania

### **Realizácia stavby Astronomický ústav SAV - zateplenie Stará Lesná,**

ktorá nám bola doručená dňa 26.09.2011, Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie k Vami položeným otázkam:

#### **Otázka č. 1:**

V zákazke sa nachádza SO zateplenie AB a SO okná a dvere. V projektovej dokumentácii sa nachádza výpis okien a dverí č. výkresu 09 a15 .

V SO zateplenie AB sa nachádza :

Dodávka a montáž presklených stien z AL profilov - RAL 9010 - 135 m<sup>2</sup>

a Dodávka a montáž okien v plast ráme biele, parapet lakoplast – 733 m<sup>2</sup>

a v SO okná a dvere sa nachádzajú tie isté položky s tým istým množstvom, ale vo výpise č. výkresu 09 sa presklené steny z AL profilov nenachádzajú.

Žiadame o doplnenie, ktorý výpis okien a dverí patrí ku ktorému SO a v akom množstve.

Žiadame o špecifikáciu okien – uvedená je len v sprievodnej správe, je pre nás smerodajná ?

#### **Odpoveď:**

Vo Výkaze výmer záložka „**Zateplenie AB** (administratívna budova)“, ktorá sa v novom upravenom Výkaze výmer nazýva „SUMAR zateplenie“, nie je stavebným objektom, ale **predstavuje sumár všetkých plánovaných etáp** stavebných prác, z toho dôvodu obsahuje tie isté položky s rovnakými výmerami ako sú uvedené v ostatných záložkách, teda napr. i položky z etapy 2 Okná a dvere.

---

Pôvodný projekt rozdeľoval budovu na časti A a B, pričom výkaz okien a dverí bol pokope, tj. spoločný pre obe časti budovy. Z dôvodu, že časť objektu B patrí inému majiteľovi, sa projekt rozdelil na Astronomický ústav SAV a THS Košice (grafické znázornenie vid'. výkres č. 09 z projektovej dokumentácie). Následne výpis okien a dverí bol samostatne spracovaný pre Astronomický ústav SAV (číslo výkresu 15) a samostatne pre THS Košice (číslo výkresu 09)

Verejný obstarávateľ požaduje: v rámci plánovanej etapy č. 2 Okná a dvere:  
Dodávka a montáž presklených stien z AL profilov - RAL 9010 - 135 m<sup>2</sup>  
a Dodávka a montáž okien v plast ráme biele, parapet lakoplast – 733 m<sup>2</sup>  
Údaje vo výkaze výmer sú správne.

Špecifikácia okien uvedená v sprievodnej správe a v projektovej dokumentácii je smerodajná.

**Otázka č. 2:**

Vo vyššie uvedenom výpise č. výkresu 09 sa nachádzajú oceľové brány a dvere, ale v žiadnom SO – rozpočet sa nenachádzajú.

Žiadame o vysvetlenie, či tieto výrobky oceniť, a kde zaradiť a doplniť špecifikáciu materiálu potrebnú pre realizáciu.

**Odpoveď:**

Oceľové brány a dvere sa nezateplujú a sú existujúce, a tak nie je potrebné tieto oceniť ani ich zaradiť alebo doplniť do rozpočtu.

**Otázka č. 3:**

V SO zateplenie AB sa nachádza položka Demontáž a montáž klimatizačných jednotiek.

Žiadame o doplnenie dokumentácie - bližšiu špecifikáciu množstva, rozmerov, potrebného pre ocenenie danej položky.

**Odpoveď:**

Uvedená položka Demontáž a spätná montáž klimatizačných jednotiek sa nachádza vo výkaze výmer v etape č. 3 Hlavná budova v časti Konštrukcie doplnkové kovové.

Jedná sa o existujúce 2 kusy klimatizačných jednotiek umiestnených na hlavnej budove (vid'. fotografia P8100023.JPG v prílohe), a teda je potrebné v rozpočte naceniť ich demontáž a spätnú montáž po zateplení budovy.

**Otázka č. 4:**

V Sprievodnej správe uvádzate plochu zateplenia panelmi TRIMO THERM FTV 100/1200 v množstve 850 m<sup>2</sup>, pričom v SO zateplenie AB sú položky :

Dodávka a montáž panela TRIMO THERM FTV 100/1200	m <sup>2</sup>	850,000
Oplechovanie z lakoplast.plechu panelu TRIMOTHERM	m	340,000

Pričom tá istá položka sa nachádza aj v SO Hlavná budova – zateplenie.

Žiadame o upresnenie celkového množstva, ako aj jednotlivu pre SO zateplenie AB

---

a pre SO Hlavná budova.

**Odpoveď:**

Vo Výkaze výmer záložka „**Zateplenie AB** (administratívna budova)“, ktorá sa v novom upravenom Výkaze výmer nazýva „SUMAR zateplenie“, nie je objektom, ale **predstavuje sumár všetkých plánovaných etáp** stavebných prác, z toho dôvodu obsahuje tie isté položky s rovnakými výmerami ako sú uvedené v ostatných záložkách, teda napr. i etapa 3 Hlavná budova.

Pôvodný projekt rozdeľoval budovu na časti A a B (grafické znázornenie vid'. výkres č. 09 z projektovej dokumentácie). V zmysle tohoto delenie na časti A a B, sú Trimo therm panely iba na budove časť A. Budova časť B je zatepľovaná kontaktným systémom, a tak uvedené množstvá vo Výkaze výmer - etapa 3 Hlavná budova, časť Konštrukcie doplnkové kovové sú uvedené správne.

Dodávka a montáž panela TRIMO THERM FTV 100/1200	m2	850,000
Oplechovanie z lakoplast.plechu panelu TRIMOTHERM	m	340,000

**Otázka č. 5:**

V zmene súťažných podkladov z 21.09.2011 uvádzate v časti – Príloha SP vykaz\_vymer final nový - zateplenie AB ako sumár.

Tento rozpočet má byť ocenený, ale nemá byť zaradený do prílohy č.1A (1B).

Má byť zaradený do prílohy 3a (3b) ?

Tieto výsledné ceny nebudú zhodné -príloha 1A a 3a (1B a 3b).

Ako vyjadriť celkovú hodnotu za predložený výkaz výmer ?

**Odpoveď:**

Uchádzač nacení kompletný súbor Výkaz výmer (vyplní farebné polia jednotlivých položiek, kde uvedie jednotkovú cenu), ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.

Záložka SUMÁR zateplenie Výkazu výmer predstavuje súčet ostatných záložiek jednotlivých plánovaných etáp, t.j.

SUMÁR zateplenie = 1A strecha + 1B veža + 2 okná, dvere + 3 hlavná budova + 4 sklady, okapový chodník

Z uvedeného vyplýva, že záložka **SUMÁR zateplenie** predstavuje v prílohe č. 1A (1B) riadok **SPOLU**.

Výsledná cena v záložke **SUMÁR zateplenie** bude teda **zaradená do prílohy 3a (3b)**.

Ako je vyššie uvedené, SUMÁR zateplenie predstavuje súčet ostatných záložiek jednotlivých plánovaných etáp, výsledné ceny v prílohe 1A (1B) a prílohe 3a (3b) teda **musia byť zhodné**.

Nakoľko záložka SUMÁR zateplenie obsahuje všetky položky z ostatných záložiek (teda plánovaných etáp) a sú v nej uvedené celkové množstvá, rozdiel v celkovej cene by mohol nastať len v prípade, že uchádzač ocení tú istú položku v konkrétnej etape a následne v záložke SUMÁR zateplenie rôznou jednotkovou cenou.

Celkovú hodnotu za predložený výkaz výmer uchádzač vyjadri v prílohe č. 1A (1B), pričom do prílohy 3a (3b) cenovej ponuky uvedie údaje z riadku SPOLU prílohy 1A (1B).

S pozdravom

**Ing. Eva Súlovcová**

osoba spôsobilá na verejné obstarávanie