



Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry, Slovak republic

Naša značka
06885-MSP

Vybavuje/linka
Ing. Súlovcová
+421 41 5665 267

Žilina
29.09.2011

Vec:

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď

Na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnej súťaži – podlimitnej zákazke č. 06885 - MSP, uverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. 172/2011 na predmet obstarania

Realizácia stavby Astronomický ústav SAV - zateplenie Stará Lesná,

ktorá nám bola doručená dňa 26.09.2011, Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie k Vami položeným otázkam:

Otázka č. 1:

Vo výkaze-výmer, časti 1 „Zateplenie AB“ sa nachádzajú položky (Izolácie striech, Izolácie tepelné, Zdravotech. Vnútorná kanalizácia, Konštrukcie klampiarske, Elektromontáže), ktoré sú duplicitné s časťou 2 „Strecha“. Ďalej sa v časti 1 nachádzajú položky z častí 2, 3,a 4. Je časť 1 „Zateplenie AB“ rekapituláciou častí 2, 3 a 4? Prosíme o upresnenie resp. prerozdelenie výkazu výmer, aby bolo zrejmé, ktoré položky sú predmetom celkovej ceny.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zistil nedostatky vo výkaze výmer a z tohto dôvodu uskutočnil jeho opravu. Dňa 21.09.2011 rozposlal písomnou formou opravu súťažných podkladov a výkazu výmer všetkým záujemcom.

Vo Výkaze výmer záložka „**Zateplenie AB** (administratívna budova)“, ktorá sa v novom upravenom Výkaze výmer nazýva „SUMAR zateplenie“, nie je stavebným objektom, ale **predstavuje sumár všetkých plánovaných etáp** stavebných prác, z toho dôvodu obsahuje tie isté položky s rovnakými výmerami ako sú uvedené v ostatných záložkách, teda napr. i položky z etapy 1A Strecha atď..

Uvedenou otázkou sa verejný obstarávateľ zaoberal v žiadosti o vysvetlenie iného záujemcu, pričom odpoveď na ňu bola zverejnená dňa 22.09.2011 v zmysle súťažných podkladov, bodu 14.3 časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky na internetovej stránke verejného obstarávateľa: <http://www.astro.sk> v záložke Rôzne.

Otázka č. 2:

Z projektovej dokumentácie bleskozvodu nie je zrejmé, či zvody bleskozvodu sú skryté (pod omietkou), resp. budú vedené po povrchu.

Odpoveď:

Bleskozvod bude vedený po povrchu.

Otázka č. 3:

V položkách „Dodávka a montáž panela TRIMO THERM FTV 100/1200“ a „Oplechovanie z lakoplast. plechu panelu TRIMOTHERM“ je potrebné upresniť reliéfnosť a farebnosť povrchovej úpravy týchto panelov, viditeľnosť kotevných prvkov, resp. rozvinutú šírku oplechovania, poprípade iné bližšie informácie o opláštení TRIMO THERM FTV 100/1200.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ dopĺňa špecifikáciu nasledovne:
panel Trimo therm 100/1200 - 100 hrúbka, 1200 šírka, vonkajší plech typ m, vnútorný plech typ s, farba RAL 9006, kotvenie bude viditeľné

Otázka č. 4:

Vo výkaze-výmer odd. „Konštrukcie doplnkové kovové“ je položka „Demontáž oplechovania stien fasády“ o výmere 25 m². Nie je chyba v množstve? Je tým myslená demontáž jestvujúceho opláštenia „FEAL“?

Odpoveď:

V uvedenej položke bola chyba v množstve. V plánovanej etape 3 Hlavná budova, časti Konštrukcie doplnkové kovové, položka „**Demontáž oplechovania stien fasády** -0,00400t“ má byť **správne množstvo 850m²**.

Áno, uvedenou položkou je myslená demontáž jestvujúceho opláštenia „FEAL“.

Otázka č. 5:

V sprievodnej správe v skladbe strešnej konštrukcie je parotesná vrstva Glastek 40 speciál mineral, ktorá sa však nevyskytuje vo výkaze výmer. Je túto fóliu potrebné zahrnúť do iných položiek?

Odpoveď:

Vo výkaze výmer je uvedená 2x parozábrana, resp. geotextília. Jedná sa o položku výkazu výmer v plánovanej etape 1A strecha, časť Izolácia striech, položka „Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 200“
Glastek 40 special mineral nebude v skladbe strechy.

S pozdravom

Ing. Eva Súlovcová

osoba spôsobilá na verejné obstarávanie
