

# ÚLOHY FB – 14/12/2020

## V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digitalny tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu - A
- čistenie vrečka vysavača
- pranie handier/mopu

## PRE INÝCH:

- pomoc pri montáži dverí v meracom domčeku UEF – F
- automatický odvzdušňovací ventil do domčka po diskusii s RL?

## OSTATNÉ:

- smeti,
- voda pitna s cistenim filtrov
- retiazka na lietacich dverach
- s JA: ventilacia dielne
- s JA: uchytenie anteny na komine elektropracovne
- regal v dielni na hlinik na frezu
- diera dole pri kotli, popri rurach z lanovista prudi studeny vzduch
- s JR: vypratanie spektraku
- siva izolacia na rury kurenia
- lepenie koberca na schodiste
- skrinka od DJ na stenu do kuchyne
- sklo na dvierka skrin do kupoly – dokoncenie po dodani materialu od JR - A
- s JA: sive linoleum moze is do kupoly na celu plochu: navrh - vynechat hrob na hrane vonkajsieho cierneho lina,

**prekrytie hrobu – 1ks (2ks) lina prekryvajúce spary  
čierneho linolea o ~10cm?**

**LETO:**

**OPRAVA ZATEKANIA:**

- **baterkaren: stena vpravo - zatecenie len trochu a voda sa nedostala az dolu k bateriam -> nutne este doplnit povodnu opravu=> dvojzlozkove lepidlo DINITROL na kov od p.Kleina ? (okne pri kuchyni)**
- **horna chodba: prave okno - parapeta po celej dlzke okrem rohov => presparovat spoj okno-stena zvonku na oboch tych oknách**
- **diesel: voda na spodku priestoru medzi dverami => presparovat spoj plechu dveri a jokla na spodku dveri zvonku, odhravanie zeme pred dverami – trochu**
- **budova : TMR zatecenie verandy TMR zo strechy - na nasej budove otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace => zaplnit otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace - spoj budov TMR/SAV**

**INÉ:**

- **kupola - olej pod prevodovkou o/z strbiny - prec – A**
- **kupola - olej okolo tej prevodovky na spodnom venci kupoly - odkial sa berie ? - A**
- **skusit nanovo zasparovat spoj medeneho plechu a rebra kupoly roznyimi hmotami namiesto rozpadavajúceho sa bieleho tmelu - pokusy – A**
- **dvere na vezicke: spevnenie uchytenia zatvaracieho zavesu, nater dreva zarubne farbou**