

ÚLOHY FB – 11/05/2021

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu - A
- čistenie vrečka vysavača
- pranie handier/mopu
- SP: opýtať sa na zvoz vecí/smetí zo SP do TL – A

PRE INÝCH:

- pomoc pri montáži dverí v meracom domčeku UEF – F
automatický odvzdušňovací ventil do domčka po diskusii:
SS nakup, FB+SS montaz

ÚLOHY:

- vymalovať stenu v baterkárni umývateľnou farbou - A
- vymalovať stenu po skrinke v elektropracovni – A
- prekryť špáru a rozpadnutú omietku na plafóne v elektropracovni - A
- diery na stenach po hmoždinkách: v spálni pri fotokomore, inde?
- kľučka na dverách spálne technikov - vymena/nakup
- koberec na okne technikov v jednom kuse - Jendrejcak
- sivé linoleum môže ísť do kupoly na celú plochu: vynechať hrob na hrane vonkajšieho čierneho lina, prekrytie hrobu – 2 ks lina pokrývajúce špáry čierneho linolea o ~10cm - A
- rebrik: uchytenie druhej strany o vezicku - A
- opraviť natery radiatorov

- spary vo dverach pri dieseli este dotiesnit
- skusit nanovo zasparovat spoj medeneho plechu a rebra kupoly roznymi hmotami namiesto rozpadavajuceho sa bieleho tmelu - pokusy – A
- dvere na vezicke: spevnenie uchytenia zatvaracieho zavesu, nater dreva zarubne farbou
- zvonku male okno vo fotokomore
- donatieranie stien/dlazky hrobu v kupole - A
- igelit na komine elektropracovne
- klima: nasavane vzduchu od podlahy – test - A
- zabradlie za domcekom - nater
- ochrana hornej tyce zabradlia pre udermi lopatou - A
- oprava zatekania nad baterkarnou
- zvoz z LSO: ladnicka
- s JR: vypratanie spektraku
- sklo na dvierka skrin do kupoly – dokoncenie po dodani materialu od JR – A
- sivá izolácia na rúry kúrenia
- s JA: uchytenie anteny na komine elektropracovne

OPRAVA ZATEKANIA:

- baterkaren: stena vpravo - zatecenie len trochu a voda sa nedostala az dolu k bateriam -> nutne este doplnit povodnu opravu=> dvojzlozkove lepidlo DINITROL na kov od p.Kleina ? (okne pri kuchyni)
- horna chodba: prave okno - parapeta po celej dlzke okrem rohov => presparovat spoj okno-stena zvonku na oboch tych oknach
- diesel: voda na spodku priestoru medzi dverami => presparovat spoj plechu dveri a jokla na spodku dveri zvonku, odhravanie zeme pred dverami – trochu

- **budova : TMR zatecenie verandy TMR zo strechy - na nasej budove otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace => zaplnit otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace - spoj budov TMR/SAV**

INÉ:

- **kupola - olej pod prevodovkou o/z strbiny - prec – A**
- **kupola - olej okolo tej prevodovky na spodnom venci kupoly - odkial sa berie ? - A**