

ÚLOHY FB – 01/12/2022

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysavača
- pranie handier/mopu
- kontrola zatekania vo vedľajšej vežičke
- darling užitkovej vody – skontrolovať pretekanie tesnenia a dotiahnuť ho

RAZ ZA MESIAC:

- ventily na radiatoroch otvoriť ~15 minút

PRE ÚEF A INÝCH:

-

ÚLOHY:

- mineralky: stlacene/cele - DJ - ako mineralky + plasty do TL
- so SS a MT: skúsiť opraviť "zavzdušnenie chladiacej kvapaliny diesela" a doplniť chladiacu kvapalinu, posúdiť trasenie hadíc, stláčanie hadíc, úprava aby sa dolná hadica nedotýkala tele diesela a návrh nového termostatu, napr. prietokového na jednej z hadín chl. Systému, nedvíhať teplotu na 30 stupňov
- 300l nadrz - vypustny kohut: najst' nový na LSO alebo s MT vybrať aký typ kúpiť
- s MT diesel: nalievanie nafty z bandasiek“ výber nového

lievika, napr. <https://www.startujeme.sk/p/738/lievik-okruhly-plechovy-skoseny-lej004>

- s JA: konstrukcia pod skrinu v serverovni - A
- rury kurenia v kuchyni / radiatory v kuchyni a inde zamalovat
- stena nad kachlickami vľavo od varica
- diery na stenach po hmoždinkách: v spálni pri fotokomore, inde?
- po kontrole prudu Jarom: kontrola kde na spodku kupoly kondenzuje voda najviac - A
- STRECHA – tesnenie okienok vezicky
- opravit natery radiatorov
- kupola: sivy sololit okolo krabic starych a novych rozvadzacov – A
- s JR: izolacia Hammond Kabinetu v kupole – test/dokoncenie – polystyren/lepiace pasky - A

LETO:

- S MT: oprava rímsy strechy a steny na sz budovy
- s JA: leto - uchytanie anteny na komine elektropracovne – A
- pasovina do okna UEF zpredu dolu – 1 okno so SS
- s MT: pokus o opravu plechu a pripadne zatmelenie nad oknom pracovne pod kupolou z lesenia
- vlhko pod kupolou - strecha/plech pri pracovni pod kupolou
- skusit nanovo zasparovat spoj medeneho plechu a rebra kupoly roznymi hmotami namiesto rozpadavajuceho sa bieleho tmelu - pokusy – A