

ÚLOHY FB – 03/07/2026

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- čistenie chodníka od SHMÚ meteo búdky po dvere domčeka od snehu a ľadu - F
- kúrenie: natlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysávača
- pranie handier/mopu
- kontrola zatekania vo vedľajšej vežičke
- darling užitkovej vody – skontrolovať pretekánie tesnenia a dotiahnuť ho
- šróby na doskách pavlače okolo budovy pritiahnuť
- kôš MIXED pedál nastavenie

RAZ ZA MESIAC:

- ventily na radiátoroch otvoriť ~15 minút
- vyčistiť sifón umývadla v kuchyni

RAZ ZA 2 MESIACE:

- čistenie odpadu z kuchyne pravidelne - 2 mesiace: jan, mar, maj, jul, sept, nov

PRE ÚEF A INÝCH:

- zvoz vecí ÚEF z LSO do TL: prebytočné veci z ÚEF domčeka a miestností ÚEF - F

ÚLOHY:

- guľička v dolnej kúpelke
- izolačná penová rúra na jedno zábradlie
- odtok z umývadla v dol. kúpelke preteká
- TV monitor na stenu a posun skrine vo fotokomore
- vzpruha v posteli pozorovateľov - A
- diesel štarty: 06/06 len 6.56 V 20 min, ak ďalší štart s malým napätím -> SS
- s MT: nakup vaku do darľingu uzit. vody
- s MT: čerpadlo naše na perón – návrh nového
- škrabka na sneh inde v zime: zábradlie – A
- umyt/natriet' prevodovky vo vrchu kupoly, čisté plastové misky – A
- izolácia polystyrenovej krabice v kupole zvnútra na spodku proti oderu – A
- pod vrch rebríka na streche podložiť čosi asi 5-10cm hrubé - aby bolo miesto na špičky topánok keď sa tam postavíme A
- opravy a doplnenie naterov bielou farbou v kupole: prevodovka otáčania kupoly celá, 3 folie: na el. rozvodnú skrinu na kupole, motor štrbiny, brzda – A
- testovací náter lakom proti oderu popod stoličky v kupole A
- s JR: testovací náter bielou a sivou farbou pri kupole na testy teploty – A
- s JR: spodok polarnej osi montáže - ocistenie, namalovanie sivou farbou – A
- s JR: Šnek jemných pohybov v delta – vyčistenie, namazanie - A
- testovací náter plechu okolo strechy - pokus so sivou farbou
- vyčistenie 4 drôtov rozvodu električky okolo kupoly pre napájanie motora štrbiny - A
- krabica izolácie v kupole - ochrana proti odpadavajúcemu

polystyrenu – A

- **natriet' drevá v oknách**
- **1 čierna otočná stolička z TL na LSO a opačne - A**
- **montáž v kupole: umyt' od olejov – A**
- **Prach nad 170 cm**
- **Radiatory – čistenie a náter: JR, fotokomora, kuchyna 2**
- **prach v dielni, vodarni, kotolni, spektraku**
- **vyradenie veci na vyhodenie z dielne, vodarne, kotolne**
- **s JA: teplo z montáže a hrobu do kupoly zastaviť – A**

LETO: